

№	Наименование ТРиУ	Ед.изм	Кол-во
1	Приточная установка L = 5790 м3/ч; P=530 Па 0 комплекте; калорифер 95-70 С, шумоглушитель, фильтр G4част. Регулятор и смес. Узел.	шт.	1.00
2	Приточная установка L = 12900 м3/ч; P=680 Па 8 комплекте; калорифер 95-70 С, шумоглушитель, фильтр G4част. Регулятор и смес. Узел.	шт.	1.00
3	Приточная установка L = 6300 м3/ч; P=500Па комплекте; калорифер 90-70 С, шумоглушитель, фильтр G4част. Регулятор и смес. Узел.	шт.	1.00
4	Приточная установка L = 7900 м3/ч; P=600Па комплекте; калорифер 90-70 С, шумоглушитель, фильтр G4част. Регулятор и смес. Узел.	шт.	1.00
5	Приточная установка L = 3380 м3/ч; P=490Па комплекте; калорифер 90-70 С, шумоглушитель, фильтр G4част. Регулятор и смес. Узел.	шт.	1.00
6	Приточная установка L = 13750 м3/ч; P=720Па комплекте; калорифер 90-70 С, шумоглушитель, фильтр G4част. Регулятор и смес. Узел.	шт.	1.00
7	Приточная установка L = 4270 м3/ч; P=390Па комплекте; калорифер 90-70 С, шумоглушитель, фильтр G4част. Регулятор и смес. Узел.	шт.	1.00
8	Приточная установка L = 7340 м3/ч; P=550Па комплекте; калорифер 90-70 С, шумоглушитель, фильтр G4част. Регулятор и смес. Узел.	шт.	1.00